



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
Управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю
(по городам Пятигорск, Железноводск, Лермонтов)

г. Пятигорск пр. Калинина, 83, (357500) тел. 8 (8793) 97-41-63 e-mail: pyatigorsk77@bk.ru,
г. Железноводск ул. Ленина, 24(357400) тел. (8-87932) 4-23-58, fax. 4-23-58,
e-mail: zeleznovodsk77@bk.ru

единый телефон доверия государственной противопожарной службы (8652) 39-99-99

Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю,
телефон доверия Южного регионального центра 8(863) 240-66-10

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписание №307/1/154

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания
населения «Геронтологический центр «Бештау»

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального
предпринимателя (гражданина) владельца собственности, имущества и т.п.)

«26» октября 2018 года проведено мероприятие по надзору государственным инспектором по
пожарному надзору по г. Пятигорску, г. Железноводску, г. Лермонтов – старшим инспектором
отдела надзорной деятельности и профилактической работы УНД и ПР ГУ МЧС России по СК
(по городам Пятигорск, Железноводск, Лермонтов) подполковником внутренней службы
Сердюковой Натальей Александровной

(должность, звание, фамилия, имя отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятия по надзору,

в отношении: Государственное бюджетное стационарное учреждение социального
обслуживания населения «Геронтологический центр «Бештау» по адресу: г. Железноводск
п. Иноземцево ул. Кирова 6

(наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с: Директором ГБУСОН «Геронтологический центр «Бештау» Тимошенко Нелли
Александровной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной
безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
Мероприятия предлагаемые к исполнению				
1	В здании овощехранилища системы и установки противопожарной защиты и	ст. 20, ст. 37 ФЗ от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной	01.04.19.	

	предотвращения пожара привести в рабочее состояние	безопасности" (п. 61 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390		
2	В столовой основного корпуса системы и установки противопожарной защиты и предотвращения пожара привести в рабочее состояние	ст. 20, ст. 37 ФЗ от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" (п. 61 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390	01.04.19.	
3	В актовом зале системы и установки противопожарной защиты и предотвращения пожара привести в рабочее состояние	ст. 20, ст. 37 ФЗ от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" (п. 61 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390	01.04.19.	
4	Выполнить ремонт устройства для самозакрывания дверей в помещении столовой.	ст. 20, ст. 37 ФЗ от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; пп. 62 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390).	01.04.19.	
5	Насосные установки для противопожарных целей и выполнить в соответствии с требованиями нормативных документов	ст. 20, ст. 37 ФЗ от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ФЗ от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты.	01.04.19.	

		Внутренний противопожарный водопровод»		
--	--	--	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.


Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор по пожарному надзору
по городам Пятигорск, Железноводск, Лермонтов -
старший инспектор ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по СК
(по городам Пятигорск, Железноводск, Лермонтов)

Сердюкова Н.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)




(подпись)


«26» октября 2018 г.

Директор ГБУСОН «Геронтологический центр «Бейштау»

Тимошенко Н.А.

(должность, фамилия, инициалы)




(подпись)

«26» октября 2018 г.