



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

Управления надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю

(по городам Пятигорск, г. Железноводск, г. Лермонтов)

г. Пятигорск, Калинина 83, инд. 357500, тел. (887933) 97-41-63, fax. (887933) 97-41-63,

e-mail: Pyatigorsk 77@bk.ru

г. Железноводск ул. Ленина, 24(357400) тел. (8-87932) 4-23-58, fax. 4-23-58,

e-mail: zeleznovodsk77@bk.ru

Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю,

единый телефон доверия государственной противопожарной службы (8652) 39-99-99

телефон доверия Южного регионального центра (863) 240-66-10.

наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Железноводск

(место составления акта)

“ 26 ” октября 20 18 г.

(дата составления акта)

17:00

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 307

по адресу/адресам: г. Железноводск п. Иноземцево ул. Кирова 6

на основании: Распоряжения № 307 от 26.09.2018г. главного государственного инспектора
г. Пятигорска, г. Железноводска, г. Лермонтов по пожарному надзору – начальника отдела над-
зорной деятельности и профилактической работы по городам Пятигорск, Железноводск, Лермон-
тов УНД и ПР ГУ МЧС России по СК подполковника внутренней службы Зимницкого
Дмитрия Александровича

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя
руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении
проверки)

была проведена плановая выездная проверка в отношении: Государственное бюджетное ста-
ционарное учреждение социального обслуживания населения «Геронтологический центр «Беш-
тау»

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в слу-
чае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, наименование объектов защиты и их адреса).

Дата и время проведения проверки:

«26» октября 2018 г. с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 3 часа;

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при
осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 рабочий день (3 часа)

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы управления над-
зорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ставро-
польскому краю (по городам Пятигорск, Железноводск, Лермонтов)

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(а): (заполняется при
проведении выездной проверки) Директор ГБУСОН «Геронтологический центр «Бештау»
Тимошенко Н.А. 26.10.2018г. 14ч00м

(фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
нет

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившие проверку: государственный инспектор по пожарному надзору по г. Пятигорску, г. Железноводску, г. Лермонтов – старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы УНД и ПР ГУ МЧС России по СК (по городам Пятигорск, Железноводск, Лермонтов подполковник внутренней службы Сердюкова Наталья Александровна (фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: Директор ГБУСОН «Геронтологический центр «Бештау» Тимошенко Нелли Александровна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятия по проверке)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения:

№ п/п	Характер нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	В здании овощехранилища системы и установки противопожарной защиты находятся в неработоспособном состоянии	ст. 20, ст. 37 ФЗ от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" (п. 61 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390	<u>ГБУСОН «Геронтологический центр «Бештау»</u> <u>Заместитель директора</u> <u>Жигалин А.А.</u>
2	В столовой основного корпуса системы и установки противопожарной защиты и предотвращения пожара находятся в неработоспособном состоянии	ст. 20, ст. 37 ФЗ от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" (п. 61 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390	<u>ГБУСОН «Геронтологический центр «Бештау»</u> <u>Заместитель директора</u> <u>Жигалин А.А.</u>
3	В актовом зале системы и установки противопожарной защиты и предотвращения пожара находятся в неработоспособном состоянии	ст. 20, ст. 37 ФЗ от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" (п. 61 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390	<u>ГБУСОН «Геронтологический центр «Бештау»</u> <u>Заместитель директора</u> <u>Жигалин А.А.</u>
4	В помещении столовой устройство для самозакрывания дверей находится в неработоспособном состоянии	ст. 20, ст. 37 ФЗ от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; пн. 62 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390).	<u>ГБУСОН «Геронтологический центр «Бештау»</u> <u>Заместитель директора</u> <u>Жигалин А.А.</u>
5	Насосные установки для противопожарных целей выполнены с нарушениями требований нормативных документов	ст. 20, ст. 37 ФЗ от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ФЗ от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод»	<u>ГБУСОН «Геронтологический центр «Бештау»</u> <u>Заместитель директора</u> <u>Жигалин А.А.</u>

-выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): нет.

-выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Запись в журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)



по достоверности

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

1. Распоряжение № 307 от 26 сентября 2018г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор по пожарному надзору по г. Пятигорску, г. Железноводску, г. Лермонтов – старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы УНД и ПР ГУ МЧС России по СК (по городам Пятигорск, Железноводск, Лермонтов) подполковник внутренней службы Сердюкова Н.А.



(подпись)
М.Л.П.*

“ 26 ” октября 20 18 г.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор ГБУСОН «Геронтологический центр «Бештау» Тимошенко Н.А.

М.Л.П.



(подпись)
М.Л.П.

“ 26 ” октября 20 18 г.

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)